



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## **Comune di Torgnon**

## **Commune de Torgnon**

---

**Determinazione nr. 4 del 10/03/2014**

### **DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**OGGETTO: RIPRISTINO DORSALE PIAZZA FRUTAZ CON POSA DI CAVIDOTTO E CAVO DI MESSA A TERRA - ELETTROEMME**

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di marzo, alle ore 11.00, nel proprio ufficio il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico Alexandre Glarey :

**RICHIAMATO:**

- la l. r. n. 54/1998 (Sistema Autonomie locali in VdA);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il combinato disposto della vigente normativa regionale e comunale in materia di affidi in economia;

VISTA la necessità di ripristinare, con intervento di manutenzione straordinaria, il dorsale in Piazza Frutaz con posa di cavidotto e cavo per la messa a terra dell'impianto elettrico;

VISTO il preventivo ns. prot. 1218 del 03.04.2014 della ditta ELETTROEMME di Martignone Matteo con sede in frazione Ville, 61 – 11020 Arnad e ritenuto lo stesso congruo;

RITENUTO opportuno procedere all'affido in economia a tale ditta in ragione della tipologia e degli importi dei servizi, tenuto conto del MEPA/CONSIP;

DATO ATTO del bilancio di previsione 2014-2016, approvato con Deliberazione di C.C. n. 22/2014;

ACQUISITI i pareri di legittimità amministrativa, contabile, previsti dalla vigente normativa;

**DETERMINA**

1. di incaricare la ditta Elettroemme di Martignene Matteo con sede in fraz. Ville, 61 – 11020 Arnad (AO), P.I. 01148720079 e C.F MRTMTT79C03A326A, per i seguenti interventi:
  - smontaggio e ripristino pavimentazione esistente per una lunghezza di 4 m per posa cavidotto all'interno del quale verrà installato cavo di alimentazione;
  - fornitura e posa in tubazione esistente di 26 ml di cavo FG7 4G16 e cavo unipolare 1x16 per messa a terra;
  - fornitura e posa di trave in legno per mascherare il tubo in plastica sul fianco della tettoia esistente;dando atto che la ditta incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Aosta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; CIG Z1F0ED900C, la formalizzazione del presente incarico avviene tramite sottoscrizione della presente deliberazione, liquidazione dietro presentazione di fattura, vistata dall'UTC, + DURC, entro 45 giorni;
  
2. di impegnare le forniture e le lavorazioni in oggetto, in favore della ditta Elettroemme. con sede in fraz. Ville, 61 – 11020 Arnad (AO), P.I. 01148720079 e C.F MRTMTT79C03A326A, per i seguenti importi: la somma di € 1.195,60 Iva 22% compresa sulla UEB 2040l – cdc 5426 illuminazione pubblica – 2115 – 5110 es 2014

AG/DB

Il Responsabile dell'UTC  
Dott. **Alexandre GLAREY**



## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 17/04/2014 al 03/05/2014 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, lì

Il Segretario Comunale  
dott. Alexandre GLAREY

---

## PARERI

In ordine alla legittimità  
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica  
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC  
Dott. **Alexandre GLAREY**

Torgnon, lì 10/03//2014

Il Segretario Comunale  
Dott. **Alexandre GLAREY**