



AREA TECNICA

DETERMINA

n. 27/2023
prot. n. 1549 del 27/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. (segretario comunale)

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

***VISTA** la determina del Tecnico n. 14 del 16.03.2023 avente ad oggetto la redazione della pratica di rinnovo certificato prevenzione incendi a servizio della centrale termica del Municipio,*

***VISTA** la nota del perito Andrea Campini prot. 1417 del 20.03.2023 nella quale si sottolinea che nella centrale termica è stato installato un generatore di potenzialità inferiore a 116 KW;*

***CONSIDERATO** quindi che non risulta più necessario il controllo dell'impianto da parte del Comando dei VVF;*

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnon.ao.it

VISTA la necessità di eliminare l'impegno n. 91 del 16.03.2023 per quanto sopra spiegato;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'eliminazione dell'impegno n. 91 del 16.03.2023.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz

